

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8712) 29-41-90 e-mail: mk@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

Л.Э. Сардалова
09.08.2022 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1.5716 от 9 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Урус-Мартановский Водоканал"
2. Юридический адрес: Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, г. Урус-Мартан, ул. Н. Усамова, 5
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: Урус-Мартановский район, арт. скв. №29, с. Мартан-Чу, ул. Умхаджиева, 92
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 04.08.2022 09:30
Ф.И.О., должность: Даудова Х.Д., Биолог
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.08.2022 11:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2341 от 04.08.2022
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 45 от 21.07.2022
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 05.22.5716 03 3
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 18190-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора"
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности.
ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости." п. 4
ГОСТ 31957-2012 "Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов."
ГОСТ Р 57164-16 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций взвешенных и прокаленных взвешенных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Анализатор жидкости "Экотест-2000И"	1033	19027-99	С-Аб/21-10-2021/106231990 от 21.10.2021	20.10.2022
2	Весы лабораторные электронные "Pioneer"	8330060566	38796-08	С-АП/11-08-2021/90660986 от 11.08.2021	10.08.2022
3	Спектрофотометр Unicо 2800	SQK 18031801008	54737-13	С-Аб/27-10-2021/109351060 от 27.10.2021	26.10.2022


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.08.2022 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5716 испытания проведены по адресу: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а Дата начала испытаний 04.08.2022 11:35 Дата выдачи результата 08.08.2022 11:45					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-16 п. 5
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-16 п. 5
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.08.2022 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5716 испытания проведены по адресу: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а Дата начала испытаний 04.08.2022 11:35 Дата выдачи результата 08.08.2022 11:45					
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	менее 0,5	не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
2	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,11±0,05	0,3 - 0,5	ГОСТ 18190-72
3	Щелочность	ммоль/дм ³	2,25±0,27	не нормируется	ГОСТ 31957-2012
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,170±0,016	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость общая	°Ж	4,7±0,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012 п. 4
6	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	0,68±0,14	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Бехиева Л. К., Ведущий специалист